MENDELU
Zkušebna stavebně
truhlářských výrobků
a nábytku

vydává

OSVĚDČENÍ

č. ZSTV-020-24

na výrobek:
Plastové okno, systém Kömmerling 88 MD

výrobce:
PKS okna a.s.
Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Česká republika
IČO: 65276507

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Akustické vlastnosti	Deklarovaná hodnota	**R_w (C; C_{tr}) = 47 (-1; -3) dB** - okna se sklem složení SGG Stadip 6.6.2 XN Silence/14 Ar/4/14 Ar/SGG Stadip 4.4.2 XN Silence, R_w (C; C_{tr}) = 49 (-2;-6) dB
		R_w (C; C_{tr}) = 47 (-1; -5) dB - okna se sklem složení SGG Stadip 4.4.2 XN Silence/16 Ar/4/16 Ar/SGG Stadip 4.4.2 XN Silence, R_w (C; C_{tr}) = 46 (-3;-10) dB
		R_w (C; C_{tr}) = 45 (-1; -3) dB - okna se sklem složení SGG Planitherm XN 8/16 Ar/4/16 Ar/SGG Stadip 4.4.2 XN Silence, R_w (C; C_{tr}) = 44 (-2;-6) dB
		R_w (C; C_{tr}) = 47 (0; -2) dB - okna se sklem složení 5.5.2 Stadip Planitherm XN Silence/14 Ar/4/14 Ar/5.5.2 Stadip Planitherm XN Silence, R_w (C; C_{tr}) = 47 (-1;-5) dB

Osvědčení je vystaveno na základě Prüfbericht Nr. L23/1592_01 vydaného dne 12.01.2024, Akkreditiertes Prüflabor Ident. Nr.: 0270 - gbd Lab GmbH, Steinebach 13a, 6850 Dornbirn, Austria.

Datum vydání: **26. března 2024**

Platnost do: **26. března 2027**

LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA
Mendelova univerzita v Brně
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků a nábytku
1

Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV