MENDELU
Zkušebna stavebně
truhlářských výrobků
a nábytku

vydává

OSVĚDČENÍ

č. ZSTV-022-23

na výrobek:
Dřevěné dveře 88

výrobce:
PKS okna a.s.
Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Česká republika
IČ: 65276507

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Součinitel prostupu tepla U_D	ČSN 73 0540-2 –, doporučená hodnota U_D pro pasivní budovy: $U_D \leq U_{pas.20}$ = 0,90 W/(m^2.K)	**0,81 W/(m^2.K)** – dveře se sklem s U_g = 0,5 W/(m^2.K) a s rámečkem TGI-Spacer M
		0,85 W/(m^2.K) – dveře se sklem s U_g = 0,6 W/(m^2.K) a s rámečkem TGI-Spacer M
		0,88 W/(m^2.K) – dveře se sklem s U_g = 0,7 W/(m^2.K) a s rámečkem TGI-Spacer M

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o výpočtu č. V-064/10 vydaného dne 02.04.2018 OS 1390 – Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky.

Datum vydání: **3. dubna 2023**

Platnost do: **3. dubna 2026**

LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA
Mendelova univerzita v Brně
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků a nábytku
1

Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV